

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI

Rif. Norme e Leggi:

DM37/08 - CEI 64-8 - CEI 0-10 - DL 81/08 - EN 50172 EN 12453 - 12241 - 12445 - DIR MACC 2006/42/CE

IMPIANTI ELETTRICI

PRIVATO e CONDOMINIO

ATTIVITA' PRODUTTIVA

Impianti soggetti a manutenzione Semestrale Ai sensi delle Norme e Leggi:

DM 37/08 art 8, comma 2 - CEI 64-8 - CEI 0-10 - DL 81/08 - EN 50172

- * Impianti elettrici
- * Illuminazione di sicurezza
- * Impianto di terra
- * Automazione cancelli, sbarre, etc
- * Rilevazione incendio
- * Sistemi di sicurezza, allarmi
- * Impianti di spegnimento: estintori, splinker, idranti, porte Rei
- * Locali uso medico

La frequenza delle manutenzioni può essere più frequente dei sei mesi obbligatori e deve essere decisa con il tecnico manutentore e responsabile della sicurezza in base al tipo di pianto e uso più o meno intensivo.

Impianti non soggetto a Progetto
Manutenzione verifiche:

Impianti soggetti a Progetto
Manutenzione verifiche:

Impianti non soggetto a Progetto
Manutenzione verifiche:

Impianti soggetti a Progetto
Manutenzione verifiche:

Impianti soggetto a Progetto Art 5 DM37/08:
* Fornitura >6KW
* Superficie utile > 400mq
* Locali con pericolo di esplosione e a maggior rischio di incendio (es: autorimesse >300mq, depositi liquidi infiammabili, etc necessitano anche dell'approvazione dei Vigili del Fuoco)
* impianti con alimentazione >1000V
* Impianti di protezione per scariche atmosferiche

Ascensori
Norme di Rif. 2014/33/UE - EN 81-20 E EN 81-50
Va sempre progettato e sottoposto a manutenzione

Impianti soggetto a Progetto Art 5 DM37/08:
* Fornitura >6KW
* Superficie utile > 200mq
* Locali con pericolo di esplosione e a maggior rischio di incendio (es: autorimesse >300mq, falegnamerie, depositi liquidi infiammabili, etc necessitano anche dell'approvazione dei Vigili del Fuoco)
* impianti con alimentazione >1000V
* Impianti di protezione per scariche atmosferiche
* Locali uso medico con uso di elettromedicali (CEI64-8 Sezione 710)

Manutenzione Ordinaria: semestrale

Manutenzione Ordinaria: semestrale:

- Documentazione
- Registro di impianto e della sicurezza
 - Verbali di Manutenzione
 - Verifica impianto di terra da ente certificatore: ogni 5 anni

- Documentazione
- Registro di impianto e della sicurezza
 - Verbali di Manutenzione
 - Verifica impianto di terra da ente certificatore: ogni 5 anni

- Documentazione per Ambienti a maggior rischio di incendio
- Verifica impianto di terra da ente certificatore: ogni 2 anni
 - CPI VV.F. Rinnovo ogni 5 anni
 - Per Impianti e locali uso medico vedi CEI64-8 - sezione 710